



Reconnaissance AEAi N° 30807

Titulaire

Paroc Group Oy
Energiakuja 3
00181 Helsinki
Finland

Fabricant

Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

PAROC HVAC FIRE MATT EI60 BLACK COAT

Description

Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux ronds.
Dimensions: Ø=1000mm, en plaques / tapis de laine minérale
(E=80mm, PS=80kg/m³). Recouvertes d'un côté avec feuille d'aluminium noire,
renforcée d'une armature en treillie, avec joints d'aboutement.
-Sans hotte de cuisine-

Utilisation

Fixation selon indications du requérant

Documentation

DBI, Hvidovre: Rapport d'essai 'PGA 10825 A' (17.05.2019), Rapport d'essai 'PGA 11353 A' (14.01.2019), Rapport d'essai 'PGA 11307 A' (09.10.2018), Rapport d'essai 'PGA 11274 A' (27.09.2018), RC 'PCA 10409 A' (14.01.2019), RC 'PHB 10050 A' (08.12.2016), RC 'PHB 10057 B' (09.05.2017), RC 'PHB 10068 B' (23.11.2018)

Conditions d'essai

EN 13501-3; EN 1366-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i ↔ o) -S

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

04.09.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher