



Renseignement technique AEAi N° 24928

Titulaire

PAROC GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Fabricant

PAROC POLSKA SP. Z.O.O.
62-240 Trzemeszno
Poland

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

PAROC PRO SECTION WR 100

Description

Isolation de tuyaux à base de laine de roche (MW), $PS \leq 100 \text{ kg/m}^3$

Utilisation

RF1

Documentation

Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Rapport d'essai 'EUF129-24001872-T7' (15.08.2024), Rapport d'essai 'EUF129-24001872-T8' (15.08.2024), Rapport de classification 'EUF129_24001872_T9' (27.08.2024), Certificat de constance des performances '0809-CPR-1016' (30.05.2024); Hersteller: Déclaration des performances '40085' (10.03.2023)

Conditions d'essai

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1L

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

27.02.2025

Remplace l'attestation du

01.07.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler